

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 4年 8月 17日

福島県立小名浜海星高等学校長

| | |
|--|-------------------------------|
| 工事番号 | 第22-79655-0002号 |
| 工事名 | 小名浜海星高校水産校舎再編整備工事（教室棟）（建築・機械） |
| 質 問 事 項 | |
| <p>1 特記仕様書10 施工条件6の工事用地で、工事車両の駐車場・資材置き場について構内を利用できるとありますが、仮設物（現場事務所・資材保管倉庫等）も、構内に設置可能でしょうか。</p> <p>2 外壁改修工事の仕上に於いて、1階窓天端上（FL+2,700以上）は、複層仕上塗材REのゆず肌ローラー塗り仕上となっており、1階窓天端下（FL-2,700以下）は、既存アクリルリシンの上にトップコートのみ仕上げとなっております。上下で仕上がりの模様が変わってしまいますが、宜しいでしょうか。</p> <p>3 建具改修工事に於いて、既存建具撤去時に騒音・振動・粉塵等が発生すると思いますが、施工時期・施工時間等の規制はあるのでしょうか。又、建具を取り外して、開放状態が何日か発生すると思います。粉塵対策・セキュリティ等も考慮し、仮間仕切りが必要と思われると思いますが、協議の対象と考えて宜しいでしょうか。</p> | |
| 回 答 事 項 | |
| <p>1 設置可能です。 なお、仮設物の設置箇所等については、協議願います。</p> <p>2 宜しい。</p> <p>3 学校運営に支障が生じないよう工事を進める必要があり、施工時期・施工時間等の規制はあります。 また、仮間仕切りについては、福島県工事請負契約約款第18条に該当する場合には、協議の対象とします。</p> | |